

nr sprawy: ZP/PN/2020/5-trigeneracja

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO

w zakresie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja wysokosprawnej trigeneracji w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.”

Zamawiający informuje, w nawiązaniu do zapisów załącznika nr 9 do SIWZ – Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – pkt 4, że wymaga spełnienia przez agregaty kogeneracyjne następujących poziomów hałasu:

- max. 56 dB(A) – dla głośności układu odprowadzenia spalin w odległości 1m od niego,
- max. 74 dB(A) – dla głośności modułów kogeneracyjnych w odległości 1m od nich (w związku z wymogiem fabrycznego montażu osłony dźwiękochłonnej),
- max. 56 dB(A) – dla głośności całego układu na granicy działki.

DYREKTOR
d/s Administracyjno-Technicznych

17.03.2020r. Jerzy Didyk

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)