

# Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

[www.scm.pl](http://www.scm.pl)

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326



Polanica-Zdrój, dnia **01.02.2022r.**

L.dz. EZP.3820.17.2022

Znak sprawy **ZP/TP/2022/5-dostępność plus II**

## Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wejściowych ALU na oddziały szpitalne realizowana w ramach projektu – DOSTOSOWANIE SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO W POLANICY-ZDROJU DLA POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI”

Zamawiający, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, oznaczonego **ZP/TP/2022/5-dostępność plus II** zostały wniesione następujące zapytania:

### Pytanie nr 1

Prosimy o wykreślenie z Opisu Przedmiotu Zamówienia - zał nr 5 do SWZ wymagania dotyczącego głębokości konstrukcyjnej profili aluminiowych nieocieplonych min 50 mm. Taki zapis utrudnia dostęp do postępowania potencjalnym Wykonawcom, w związku z tym utrudnia uczciwą konkurencję. Prosimy jednocześnie o dopuszczenie systemu ALUPROF MB-45 o głębokości konstrukcyjnej 45 mm. Profile aluminiowe tego systemu posiadają wszystkie wymagane prawem badania i spełniają wszystkie pozostałe wymogi stawiane w SWZ

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisów w SWZ: w punkcie 9.2 i 9.3 Zamawiający wymienia środki dowodowe, których będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, natomiast te same dokumenty są wymienione w punkcie 15 jako dokumenty składane wraz z ofertą. Prosimy o wyjaśnienie, które dokładnie dokumenty należy złożyć wraz z ofertą

### Odpowiedź

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu, a Wykonawca nie złożył ich wraz z ofertą.  
W związku z powyższym właściwy zapis znajduje się w punkcie 15 SWZ zgodnie, z którym Wykonawca składa dokumenty wraz z ofertą.

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 284, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.11.2019r. (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu 01.02.2022r. na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR  
d/s Administracyjno-Technicznych

*Jerzy Didyk*

Zatwierdził

Otrzymują:

1. strona internetowa
2. a/a dokumentacja przetargowa