

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl


NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326



Polanica-Zdrój, dnia **24.01.2022r.**

L.dz. EZP.3820.8.2022

Znak sprawy **ZP/TP/2022/5-dostępność plus II**

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wejściowych ALU na oddziały szpitalne realizowana w ramach projektu – DOSTOSOWANIE SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO W POLANICY-ZDROJU DLA POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI”

Zamawiający, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, oznaczonego **ZP/TP/2022/5-dostępność plusII** zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Proszę o informacje jakie atesty (proszę dokładnie podać symbolikę) muszą posiadać drzwi aby spełniały wymagania wg. specyfikacji.

Proszę o informację czy atesty mają dotyczyć samej konstrukcji drzwi, automatyki czy badania zestawu?

Odpowiedź

Oferowane wyroby - drzwi (w zakresie profili, paneli, uszczelek, farb użytych do malowania) - posiadać muszą atest PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Jednocześnie oferowane drzwi powinny posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie kraju zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 284, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.11.2019r. (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu 24.01.2022r. na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
d/s Administracyjno-Technicznych

Jerzy Didyk

Zatwierdził

Otrzymują:

1. strona internetowa
2. a/a dokumentacja przetargowa