

# Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

[www.scm.pl](http://www.scm.pl)


NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326



Polanica-Zdrój, dnia **28.01.2022r.**

L.dz. EZP.3820.10.2022

Znak sprawy **ZP/TP/2022/5-dostępność plus II**

## Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wejściowych ALU na oddziały szpitalne realizowana w ramach projektu – DOSTOSOWANIE SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO W POLANICY-ZDROJU DLA POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI”

Zamawiający, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, oznaczonego **ZP/TP/2022/5-dostępność plus II** zostały wniesione następujące zapytania:

### Pytanie nr 1

Proszę o wskazanie , które z drzwi objętych postępowaniem znajdują się w drodze ewakuacji i należy wykonać je jako ewakuacyjne. Jest to informacja o tyle istotna, że drzwi ewakuacyjne zgodnie z § 240 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych , na które powołał się Zamawiający na stronie 2 załącznika 5\_5 uszczegółowienie wymagań - wymaga aby drzwi w wyniku sygnalizacji pożaru samoczynnie rozsunęły się i pozostały otwarte. Niestety drzwi ewakuacyjne nie mogą być sterowane przyciskiem i nie będą się otwierały w przypadku awarii przez 30 cykli tak jak wymaga Zamawiający, tylko rozsuną się i pozostaną otwarte. Brak zasilania jest traktowany jak awaria, co wymusza ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwarte. Funkcje sterownia przyciskiem i zachowania 30 cykli otwarcia i zamknięcia można zastosować w drzwiach nie będących drzwiami ewakuacyjnymi. Wobec powyższego proszę o precyzyjne wskazanie , które drzwi należy traktować jako ewakuacyjne a które jako ‘ zwykłe „

### Odpowiedź

Wszystkie drzwi objęte zamówieniem znajdują się na drogach ewakuacyjnych. W związku z powyższym Zamawiający wymaga by drzwi wyposażone zostały w napędy umożliwiające pracę zgodną z par. 240 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące sposobu otwierania drzwi za wyjątkiem konieczności utrzymania 30 cykli otwarcia w przypadku zaniku zasilania.

### Pytanie nr 2

W przypadku drzwi automatycznych rozsuwanych a w szczególności ewakuacyjnych , należy zastosować boczne elementy , wykonane np. z płyt g/k za którymi schowają się wysunięte skrzydła . Takie rozwiązanie zapobiega ewentualnym uszkodzeniom ciała osób stojących przy ścianie oraz zapobiega przypadkowym ustawieniem elementu np. krzesła czy innej blokady , która w przypadku pożaru uniemożliwi otwarcie skrzydła . Czy należy uwzględnić w wycenie taką zabudowę. A jeżeli tak to proszę o wskazanie przy których drzwiach należy ją uwzględnić.

### Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje obudowywania skrzydeł (chowania ich w "kieszeni" czy za "przedścianką"). Należy przewidzieć wyгородzenie powierzchni podłogi nad którą rozsuwają się drzwi (np. wyoblona-wypukła listwa podłogowa - dotyczy podłogi wzdłuż ściany na którą otwiera się skrzydło).

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 284, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.11.2019r. (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu 28.01.2022r. na stronie internetowej Zamawiającego.

*DYREKTOR*  
*d/s Administracyjno-Technicznych*

*Jerzy Didyk*

-----  
**Zatwierdził**

Otrzymują:

1. strona internetowa
2. a/a dokumentacja przetargowa